

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ТУЛАГОРСВЕТ»**

Демидовская ул., 37, г. Тула, 300002  
Тел./факс: (4872) 47-41-15  
E-mail: tula\_gorsvet@tularegion.org  
http://www.tulagorsvet.ru  
ОКПО 64572857, ОГРН 1257100000068  
ИНН/КПП 7100060670/710001001

Приложение 13 к Извещению  
Заместителю председателя комитета  
имущественных и земельных  
отношений администрации г.Тулы

А.В.Сиренко

ТУ №85 от 17.03.2025г.

На № \_\_\_\_\_

**Технические условия №85 от 17.03.2025г.  
на наружное освещение земельного участка с к/н 71:14:040601:410, с видом разрешенного  
использования: земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу:  
Тульская область, р-н Ленинский, с/п Федоровское, в 660м юго-восточнее д.Беломутово,  
площадь 62 400 кв.м.**

1. Рабочее напряжение сети 380/220 В, 50 Гц, напряжение у ламп 220 В. Режим нейтрали сети - глухозаземленная.
2. Функционирование сети - в двух режимах: ночном и вечернем / ПУЭ, 7 изд., § 6.5.25./.
3. Сеть освещения - тип и марку определить проектом.
4. Опоры освещения - тип и марку определить проектом.
5. Светильники светодиодные, с функцией диммирования удовлетворяющие требованиям свода правил «Естественное и искусственное освещение» СП.52.13330.2016. Тип и мощность определить проектом.
6. Электроснабжение осуществить от собственных нужд.
7. В случае попадания сетей наружного освещения в зону строительства, произвести их вынос до начала строительства.
8. Вынос существующих опор определить проектом.
9. Конструкция сети должна быть уточнена проектом с учетом архитектурно-планировочных решений и режима охраны.
10. Считаю целесообразным размещение опор по территории определить из условий обслуживания сети освещения с применением автомобильных подъемников.
11. Проект согласовать с МБУ «Тулагорсвет».
12. Электромонтажные работы по реконструкции и устройству наружного освещения считаю целесообразным поручить специализированной организации с заключением договора подряда.
13. Технические условия действительны 2 года.

Главный инженер

Исп. Казаков С.М.  
Тел. 47-52-20

Ю. Д. Морозов

