



Администрация города Тулы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.04.2025 № 1/3150-р

О создании комиссии по проведению
оценки обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии
к отопительному периоду
2025-2026 годов на территории
муниципального образования город Тула

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», приказом министерства энергетики Тульской области от 24 марта 2025 года № 8 «О подготовке объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса Тульской области к отопительному периоду 2025-2026 годов», на основании Устава муниципального образования городской округ город Тула:

1. Создать комиссию по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов (далее - комиссия) и утвердить её состав (приложение № 1).

2. Утвердить план работы комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение № 2).

3. Управлению по городскому хозяйству администрации города Тулы совместно с главными управлениями администрации города Тулы по территориальным округам, министерством энергетики Тульской области, государственной жилищной инспекцией Тульской области и Приокским



управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору организовать работу по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов расположенных на территории округов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии с оформлением паспортов готовности.

4. Комиссии выдать паспорта готовности для потребителей тепловой энергии в срок до 15.09.2025, теплоснабжающим и теплосетевым организациям до 01.11.2025.

5. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главы
администрации города



В.Ю. Дорожкин

Приложение № 1
к распоряжению
администрации города
от 11.04.2025 № 1/3150-р

Состав

комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов

заместитель главы администрации города Тулы, осуществляющий контроль и координацию вопросов подготовки к отопительному сезону, председатель комиссии;

начальника управления по городскому хозяйству администрации города Тулы, заместитель председателя комиссии;

консультант отдела по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

начальник отдела по жизнеобеспечению управления по городскому хозяйству администрации города Тулы;

начальник отдела координации управления МКД управления по городскому хозяйству администрации города Тулы;

заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу;

заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу;

заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу;

заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу;

заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу;

представитель министерства энергетики Тульской области (по согласованию);

начальник межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию);

начальник государственной жилищной инспекции Тульской области (по согласованию);

Приложение № 2
к распоряжению
администрации города
от 11.04.2025 № 1/3150-р

План

работы комиссии по проведению оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025-2026 годов.

1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

- 1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- 2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
- 3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
- 4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
- 5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
 - укомплектованность указанных служб персоналом;
 - обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
- 6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
- 7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
- 8) обеспечение качества теплоносителей;
- 9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
- 10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
- 11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
 - готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
 - соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

II. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.
